

Brand in EPS-Fassade



Tulln, Karlsgasse, März 2006:

Eine Mülltonne gerät in Brand.

In der Folge fängt die EPS-Fassade dahinter Feuer und kann nach Aussage der Einsatzkräfte „gerade noch“ gelöscht werden.