

<p>U/A nach Abschnitt 6.1.2</p>	<p>Mindestputzdicke d in mm über Putzträger (Rippenstreckmetall, Streckmetall oder Drahtgewebe) nach nebenstehender Schema-Skizze bei Verwendung von Putz¹⁾ aus</p>														
	<p>Mörtelgruppe P II oder P IVc nach DIN 18 550 Teil 2</p>					<p>Mörtelgruppe P IVa oder P IVb nach DIN 18 550 Teil 2</p>					<p>Vermiculite- oder Perlite-Mörtel nach Abschnitt 3.1.6.5²⁾</p>				
m^{-1}	F 30	F 60	F 90	F 120	F 180	F 30	F 60	F 90	F 120	F 180	F 30	F 60	F 90	F 120	F 180
< 90	15	25	45	45	65	10	10	35	35	45	10	10	35	35	45
90 bis 119	15	25	45	55	65	10	20	35	45	60	10	20	35	45	55
120 bis 179	15	25	45	55	65	10	20	45	45	60	10	20	35	45	55
180 bis 300	15	25	55	55	65	10	20	45	60	60	10	20	45	45	55
<p>¹⁾ Die Benennungen lauten jeweils F 30-A, F 60-A, F 90-A, F 120-A und F 180-A. ²⁾ Der in Abschnitt 3.1.6.5 geforderte 5 mm dicke Vermiculite- bzw. Perlite-Oberputz darf durch einen Putz nach DIN 18 550 Teil 2 ersetzt werden.</p>															

**Tab 2/2: Mindestdicken von Putzen [mm] bekleideter Stahlstützen
(= Tabelle 94, DIN 4102-4)**